

2021年5月1日

各位

太平洋セメント株式会社

弊社埼玉工場における爆発事故について（第二報）

2021年4月27日に「弊社埼玉工場における爆発事故について」として、4月26日21時58分に、弊社埼玉工場（埼玉県日高市）の自家発電設備において、爆発事故が発生した旨をお知らせいたしました。事故発生原因は調査継続中ですが、現時点（2021年5月1日13時）の情報をご報告いたします。

改めまして、近隣住民の皆さま、お客様、関係企業の皆さま、関係当局の皆さまなど多くの方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。

記

1. 原因施設

工場北側に設置している自家発電設備  
（発電出力 5万キロワット）

2. 状況

4月26日（月）21時58分、上述原因施設で爆発が発生し、場外にまで瓦礫等が飛散し、車両等の火災が発生させました。消防により間もなく鎮火したものの、これまでに建物・車両等への破損ならびに汚損に加えまして、降灰被害の発生を確認しております。

3. 人的被害

警察・消防からのご連絡では近隣住民の皆様をはじめとする工場外の方々にケガ等を負われたとの報告はございません。

4. 飛散した物質

- ・自家発電設備の瓦礫（金属片、保温材など）
- ・自家発電設備の炉材（珪砂）
- ・自家発電設備の燃料（石炭、木質チップ、廃プラ・廃紙由来固形燃料等）の燃え殻

※セメント系物質は含まれておらず、水と反応し硬化するものではありません。

5. 工場の操業

自家発電設備以外の設備への影響はなく、安全性を確認した上で、セメントの製造ならびに出荷は継続しております。

また、日高市様よりご依頼を受けております都市ごみ（燃えるごみ等）の処理につきましても通常どおり継続しております。

6. 被害等への対応

本社関係部ならびに埼玉工場と緊急対策チームを設置し、誠意をもって被害等の対応にあたらせて頂いております。

以上

<本件に関する問い合わせ先>  
太平洋セメント株式会社 総務部  
TEL 03-5801-0333